AZIENDA ACQUA POTABILE PONTE CAPRIASCA
presso il Municipio
tel 091 935 21 60
e-mail utc@pontecapriasca.ch

1976 **75** **65**

ANALISI CHIMICO-FISICA

	TAMARO	*CAPRIASCA*
valore pH	**7.23**	**6.93**
Durezza acqua	**1.9°fr**	**4.6°fr**

(significato: **1-7 °fr = molto dolce** 8–15 °fr = dolce
16–25 °fr = media durezza 26–32 °fr = abbastanza dura
33-42 ° fr = dura)
1 grado francese (°fr) = 10 g di carbonato di calcio disciolto per m^3 di acqua (10 mg/l)

Monte Tamaro

CAISCIO
San Zeno
stazione pompaggio

Trattamento UV

Rete comunale
esclusa la zona alta

Consorzio Capriasca

BOSSAGO
zona alta
capacità 200 mc

Rete comunale
zona alta (Selva-Logio)

Sfiatoppo pieno

BOSSAGO
zona bassa
capacità 200 mc

ANALISI MICROBIOLOGICA

Ultima analisi il 08.10.2026

Germi aerobi mesofili ***conforme*** ✓ **Escherichia coli** ***conforme*** ✓ **Enterococchi** ***conforme*** ✓